

ПАМЯТКА

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах

Основными причинами пожаров в жилых домах являются:

- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревание замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправности и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

Для предотвращения пожаров в жилых домах необходимо придерживаться следующих основных **требований пожарной безопасности**:

- содержать в исправном состоянии электросеть, электрические приборы, приборы отопления и соблюдать меры безопасности при их эксплуатации;
- выполнять меры безопасности при пользовании печным, газовыми приборами, предметами бытовой химии и проведения ремонта в квартирах с применением лаков, красок;
- соблюдать в многоэтажных зданиях установленного **противопожарного режима** (не - забывать эвакуационные выходы на балконах и лоджиях, содержать в исправном состоянии оборудования, которое входит в систему противодымной защиты дома);
- не загромождать лестничные клетки, холлы, коридоры общего пользования и подходы к средствам пожаротушения;
- не заставлять эвакуационные люки на балконах верхних этажей;
- не строить сараи, гаражи и другие сооружения в противопожарных разрывах;
- не загромождать подъезды к источникам противопожарного водоснабжения, запасные эвакуационные выходы и подступы к пожарных лестниц;

ОБНАРУЖИВ ПОЖАР ИЛИ ПРИЗНАКИ ГОРЕНИЯ НЕОБХОДИМО:

- При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
 - а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
 - б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.



ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
- На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.
- Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
- Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
- Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
- Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

- Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
 - а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
 - б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

6

1 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

101



- адрес объекта
- место пожара
- есть ли пострадавшие
- свою фамилию

2 ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ



- покидать помещения по знакам направления движения эвакуации
- не пользоваться лифтом
- взять с собой пострадавших

3 ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА



- тушить огонь подручными средствами пожаротушения, используя средства индивидуальной защиты



- при необходимости обесточить электропитание