

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

Начальнику отдела ТО
«Роспотребнадзор» по ХМАО-Югре
в г. Нефтеюганске,
Нефтеюганском районе
и г. Пыть-Яхе
А.Г. Щербакову

**НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КУТЬ-ЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

628335, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Нефтеюганский район, п.Куть-Ях, дом 7В, корп. 1
тел/факс: 8(3463) 292-281, 292-260, e-mail: kut02@rambler.ru
ИНН 8619015247, КПП861901001, ОКПО67795983,
БИК 047173000, Р/С 40701810600003000002

04.09.2015 № 550
на № _____ от _____

**План мероприятий
по устранению нарушений санитарного законодательства
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»**

На основании Предписания ТО УРПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе № 456 от 28.08.2015г. по результатам работы комиссии по приёмке школы к новому учебному году специалистами ТО Роспотребнадзора выявлены ряд нарушений.

С целью устранения нарушений запланированы следующие мероприятия:

<i>Выявленные нарушения при проверке ТО РПН</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Меры, принятые образовательным учреждением для выполнения нормативных требований</i>
1. Провести ремонт (замену) напольного покрытия в помещениях гимнастического зала, в соответствии с требованиями п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 30.12.2015г.	Подготовлена смета на проведение работ, аукционная документация направлена на проверку в отдел муниципального заказа Администрации Нефтеюганского района
2. Установить в помещении кабинета информатики систему кондиционирования воздуха для поддержания оптимальных параметров микроклимата, в соответствии с требованиями п. 4.3. СанПиН 2.2.4/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ПЭВМ и организации работы» (с изменениями), п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 30.01.2016г.	Направлено ходатайство в Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района о выделении дополнительного финансирования
1. Установить в процедурном кабинете резервный источник горячего водоснабжения (водонагревательное устройство), в соответствии с требованиями п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации	до 30.01.2016г..	Направлено ходатайство в Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района о выделении дополнительного финансирования

обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».		
--	--	--

Директор



Е.В. Бабушкина